

Инструкция
для сотрудников МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству
молодежи» о порядке действий в случае возникновения пожара

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Настоящая Инструкция для сотрудников МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» о порядке действий в случае возникновения пожара (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действий для работников и администрации в случае возникновения пожара в зданиях и помещениях учреждения.

1.2 Все сотрудники допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном директором учреждения.

1.3 Сотрудник учреждения обязан:

- соблюдать в учреждении требования пожарной безопасности;
- соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- выполнять правила безопасности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.
- в случае обнаружения пожара или горения сообщить о нём директору учреждения и принять возможные меры к спасению сотрудников и посетителей, имущества и ликвидации пожара.

1.4 В зданиях учреждения запрещается:

- оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, компьютеры и другие электроприборы (за исключением холодильника);
- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в кабинетах и помещениях (за исключением специально оборудованных помещений);
- устраивать в чердачных помещениях склады, хранить какие-либо материалы;
- отопление замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;
- при проведении массовых мероприятий зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одеваться в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

1.5 Территория и помещения учреждения должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

1.6. Проведение сварочных работ и других опасных работ в зданиях учреждения может быть допущено только с разрешением директора учреждения.

1.7 В случае возникновения пожара действия сотрудников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение.

1.8 Все сотрудники учреждения, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара и не допускать действий, которые могут угрожать жизни и

здоровью работников и посетителей учреждения.

1.9 Настоящая Инструкция является обязательной для всех работников и администрации учреждения.

1.10 Сотрудники учреждения, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. Порядок действий при пожаре.

2.1. Порядок действия директора учреждения (или лица, его замещающего) при пожаре:

2.1.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы города.

2.1.2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.1.3. Прекратить все работы в зданиях учреждения, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

2.1.4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

2.1.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения и др.).

2.1.6. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и посетителей, не участвующих в тушении пожара.

2.1.7. Осуществить общее руководство эвакуацией сотрудников и посетителей. Экстренная эвакуация должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от зданий учреждения. Принять меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

2.1.8. В первую очередь необходимо эвакуировать из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни.

2.1.9. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.

2.1.10. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

2.1.11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.

2.1.12. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

2.2. Порядок действия сотрудников учреждения при пожаре:

2.2.1 Сотрудник первый заметивший запах гари, дыма и другие признаки возгорания должен немедленно сообщить директору учреждения или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону – **01 или 112** пожарную команду и для предупреждения находящихся в учреждении людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

2.2 При сообщении о пожаре в пожарную охрану по телефону **01 или 112** указать:

- наименование учреждения: МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи»;

- адрес учреждения: ул. Парковая, дом 17/30;

- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);

- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

2.2.3 Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений учреждения. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает сотрудникам.

2.2.4 При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных рам в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

2.2.5 Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации сотрудников и посетителей.

2.2.6 В первую очередь эвакуировать сотрудников и посетителей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни.

2.2.7 Перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

2.2.8 Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

2.2.9 Если вы нашли в горящем помещении человека, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

2.2.10. Если на человеке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

2.2.11. Поиски людей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

3. Правила применения огнетушителей. Меры безопасности во время работы с ними

3.1 Огнетушители, находящиеся в помещении, не должны создавать препятствия для безопасной эвакуации людей. Огнетушители нужно располагать на открытых местах рядом с выходом из помещений на высоте не более 150 см.

3.2 Огнетушители должны быть исправны и находиться в требуемом количестве.

3.3 Запрещено применять огнетушители для нужд, которые не относятся к ликвидации возгораний.

3.4 Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.

3.5 Огнетушители должны быть пронумерованы и учтены в журнале первичных средств пожаротушения.

3.6 Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных местах возле двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

3.7 При тушении твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые огнетушители.

3.8 Порошковые огнетушители предназначены для ликвидации пожаров всех типов, в том числе оборудования под напряжением до 1 кВт.

Правила применения порошкового огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

3.9 Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10000 В (класс пожара Е). Для использования углекислотного огнетушителя необходимо

- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны) и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), *при этом держаться за раструб руками категорически запрещено;*
- нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая внутрь очага.

3.10 Правила тушения возгорания:

- тушение пролившихся ЛВЖ и ГЖ начинать с передней кромки, направив струю порошка на горящую поверхность, а не на очаг возгорания;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
- более эффективно проводить ликвидацию пожара одновременно несколькими огнетушителями группой лиц;
- при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.
- использованный огнетушитель нужно заменить новым, пригодным к использованию;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной части для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.