

ИПБ-03-2025

Утверждена
приказом от 12.02.2025 г. № 27
Директор МБУ «Центр по профориентации
и трудоустройству молодежи»
Н.В. Еремина



**Инструкция
о порядке действий сторожа (сотрудника охраны) МБУ «Центр по профориентации
и трудоустройству молодежи» при возникновении пожара.**

1. Общие положения

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» и определяет порядок действий сторожа (сотрудника охраны) МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» в случае возникновения пожара.

1.2 Сторож (сотрудник охраны) допускается к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходит дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном директором учреждения.

1.3 Сторож (сотрудник охраны) обязан:

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
 - проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.
 - следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима в учреждении сотрудниками и посетителями;
 - знать расположение первичных средств пожаротушения и правила пользования ими;
 - следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации;
 - знать и уметь использовать при пожаре первичные средства пожаротушения;
 - в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации и убедившись в том, что пожар произошел, вызвать пожарную охрану, принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;
 - выполнять правила предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.
- 1.4 Должностные лица и сотрудники учреждения, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

2.1 Электрические сети и электрооборудование и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

2.2 Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3 При эксплуатации электрооборудования запрещено:
- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки и электроустановочные изделия;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы, удлинители;
- пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.

3. Порядок действий сторожа (сотрудника охраны) при пожаре

3.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону «01» или «112» и директору учреждения (при отсутствии – его заместителям).

При сообщении о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или 112 указать:

- наименование учреждения: МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи»;
- адрес школы: ул. Парковая, дом 17/30;
- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);
- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

3.2 Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом или с помощью посыльных.

3.3 Открыть все эвакуационные выходы из здания.

3.4 Быстро, без паники и суеты эвакуировать сотрудников и посетителей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

3.5 Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6 Проверить отсутствие людей во всех помещениях.

3.7 Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

4. Правила применения огнетушителей. Меры безопасности во время работы с ними

4.1 Огнетушители, находящиеся в помещении, не должны создавать препятствия для безопасной эвакуации людей. Огнетушители нужно располагать на открытых местах рядом с выходом из помещений на высоте не более 150 см.

4.2 Огнетушители должны быть исправны и находиться в требуемом количестве.

4.3 Запрещено применять огнетушители для нужд, которые не относятся к ликвидации возгораний.

4.4 Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.

4.5 Огнетушители должны быть пронумерованы и учтены в журнале первичных средств пожаротушения.

4.6 Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных местах возле двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

4.7 При тушении твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые огнетушители.

4.8 Порошковые огнетушители предназначены для ликвидации пожаров всех типов, в том числе оборудования под напряжением до 1 кВт.

Правила применения порошкового огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.
- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

4.9 Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10000 В (класс пожара Е). Для использования углекислотного огнетушителя необходимо

- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны) и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), *при этом держаться за раструб руками категорически запрещено*;
- нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая внутрь очага.

4.10 Правила тушения возгорания:

- тушение пролившихся ЛВЖ и ГЖ начинать с передней кромки, направив струю порошка на горящую поверхность, а не на очаг возгорания;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
- более эффективно проводить ликвидацию пожара одновременно несколькими огнетушителями группой лиц;
- при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.
- использованный огнетушитель нужно заменить новым, пригодным к использованию;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной части для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

5. Действия в случае неисправности пожарной сигнализации

5.1 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнять действия указанные в разделе 3 настоящей инструкции.

5.2 Если в результате указанных выше действий установлено ложное срабатывание необходимо:

5.2.1 Незамедлительно о данном факте сообщить ответственному за пожарную безопасность в учреждении;

5.2.2 В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания;

5.2.3 При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

5.2.4 При обнаружении признаков возгорания (задымления) немедленно сообщить директору учреждения или его заместителям.